

**Informacja**  
**z wyników kontroli kotłów do ogrzewania pomieszczeń na paliwo gazowe**  
**o mocy 400 KW w zakresie wymagań ekoprojektu na rok 2022**

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi przeprowadził w bieżącym roku kontrole 3 kotłów do ogrzewania pomieszczeń na paliwo gazowe o mocy do 400 kw.

W trakcie kontroli pobrano kotły do badań laboratoryjnych oraz oceniono prawidłowość ich oznakowania w odniesieniu do wymagań rozporządzenia Komisji UE 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych.

Do ocenianych kotłów dołączone były informacje identyfikujące produkt oraz producenta, a także instrukcje dotyczące montażu oraz demontażu wyrobu pod koniec przydatności do użycia.

Na podstawie badań laboratoryjnych uznano, że kotły na paliwo gazowe były zgodne z wymaganiami ekoprojektu w zakresie badanych parametrów emisji tlenków azotu oraz sezonowej efektywności energetycznej. Wyniki potwierdziły, że kotły w trakcie użytkowania nie oddziałują negatywnie na środowisko naturalne.

Kontrolą objęto następujące wyroby:

- kocioł kondensacyjny gazowy VICTRIX TERA 28.1, produkcji włoskiej,
- dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny Viessmann, model Vitodens 050-W, produkcji niemieckiej,
- kocioł gazowy ONNLINE duo-25, produkcji polskiej.