

INSPEKCJA HANDLOWA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
ul. Gdańska 38 90-730 Łódź
NIP 727-11-49-261 Regon 000136886

tel. 42 636-03-57
fax 42 636-85-50
e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl

Łódź, dnia 21.10.2022 r.

PU.832.29.2022

Informacja z kontroli kotłów na paliwa stałe o mocy znamionowej do 500 kW

Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie na rok 2022, zawartymi w programie DIH-3.702.27.2021.IJ z dnia 25 marca 2022 r., przeprowadzono kontrole kotłów na paliwa stałe w zakresie spełniania wymagań ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz.U. z 2021 r. , poz. 1973 ze zm.).

Celem kontroli było sprawdzenie czy kotły na paliwa stałe spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w *sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe* (Dz. U. z 2017, poz. 1690, Dz.U. z 2019 r. poz. 363, Dz.U. z 2019 r., 2549) zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Kontrole przeprowadzono w 1 hurtowni i 2 placówkach handlu detalicznego.

Ocenie oznakowania i dołączonej dokumentacji poddano 4 kotły na paliwo stałe z płaszczem wodnym.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Oceniono 4 kotły na paliwa stałe:

- Kocioł grzewczy Komfort Eko mini 11,
- Kocioł grzewczy Komfort Eko mini 15,
- DEFRO model: Eko Slim 15,
- Kocioł grzewczy KAMEN MULTI K5.

W toku przeprowadzonych kontroli (3) sprawdzono czy dokumentacja ocenianych wyrobów potwierdza, że kotły spełniają wymagania dla kotłów w zakresie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń oraz granicznych wartości sprawności cieplnej, które określa załącznik do ww. *rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe*.

W wyniku oględzin kotłów stwierdzono, że nie były one wyposażone w elementy konstrukcyjne pozwalające na ręczne zasilanie paliwem, co jest zabronione w § 3 ust.2 *rozporządzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe*. Wewnątrz kotłów nie było elementów pozwalających użytkownikowi na samodzielne nieuprawnione montowanie tzw. rusztu awaryjnego.

Kotły wyposażone były w systemy oczyszczania spalin, które stanowiły integralną całość konstrukcyjną i posiadały dokumentację potwierdzającą dopuszczenie kotłów do obrotu i użytkowania. Kontrolowani przedstawili sprawozdania z badań laboratoryjnych potwierdzające spełnianie granicznych wartości emisji określonych w załączniku do *rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe*.

Tabliczki znamionowe zawierały nazwę i adres firmy producenta, numer seryjny i rok budowy, nominalną moc, klasę kotła, sprawność kotła, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze i temperaturę, pojemność wodną. Na tabliczkach znamionowych oraz w dołączonych instrukcjach obsługi (dokumentacji techniczno-rozruchowych) zamieszczone były informacje o rodzaju i parametrach jakościowych paliwa stałego zalecanego przez producenta. Tabliczki znamionowe były przytwierdzone do ocenianych urządzeń, w widocznym miejscu. Napisy na tabliczkach sporządzone w języku polskim były odporne na ścieranie.

Instrukcje montażu zawierały informacje o sposobie zainstalowania kotła, posadowieniu i uruchomieniu. Zawierały informacje dla użytkowników o zaleceniach dotyczących warunków bezpiecznego eksploataowania kotłów.

Oceniane kotły nie budziły wątpliwości co do spełniania wymagań zawartych w *rozporządzeniu w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe*, w związku z powyższym nie pobierano ich do badań.

W wyniku kontroli u **3** przedsiębiorców oferujących do sprzedaży kotły na paliwa stałe nie stwierdzono naruszeń przepisów *rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe*, wobec czego, nie podejmowano żadnych działań pokontrolnych.

Kontrola wykazała, że oferowane do sprzedaży kotły na paliwa stałe spełniają obowiązujące przepisy *rozporządzenia w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe*.